

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«04» апреля 2023 г.  
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:  
42230061000205623841  
ссылка на карточку мероприятия в едином  
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района** Управления  
**надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской  
области - Кузбассу**

(уполномоченный на осуществление контроля (надзора) орган и при необходимости его территориальный орган)

**«14» апреля 2023 г., 13 час. 00 мин. № 2304/010-42/7-В/ПТВ**

(дата и время составления предписания)

**652050, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская, д. 29**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «04» апреля 2023 г., № 2304/010-42/7-В/ПТВ, учетный номер проверки 42230061000205623841.**

(указывается ссылка на решение (уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид обязательности контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Андреев Михаил Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района Управления надзорной деятельностью и профилактической работой Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу. (старший инспектор - государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору)
2. Белошицкий Павел Сергеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района Управления надзорной деятельностью и профилактической работой Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу. (Инспектор - государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе дублирующей группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита, при визите инспектор (инспекторов) после проведения решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) назначается (назначаются), если это (они) ранее были проведены после начала инспекционного визита)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с постановкой о виде контроля)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Юргинский, д Новороманово, ул Рабочая, Дом 42
2. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Юргинский, д Новороманово, ул Центральная, Дом 47

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений либо объектов контроля, в отношении которых проводится инспекционный визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОРОМАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 4245002860, адрес регистрации юридического лица: обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Юргинский, д Новороманово, ул Центральная, Дом 47**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, по юридическому адресу которого находится объект контроля, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

с «14» апреля 2023 года, 11 час. 00 мин.  
по «14» апреля 2023 года, 13 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по ликвидации контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие**

1. В помещениях образовательного учреждения не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения. (п. 37 Правил противопожарного режима в РФ; п.2, ч.1, ст.6, ч.3, ст.4, ч.9, ст.82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п.4.3, п.4.4 СП 31-110-2003 Свод правил "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"; п.4.2.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть: 9, Глава: 19, Статья: 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2024

2. Ширина эвакуационного выхода (спортзал) в свету менее нормативного 0,8 м. (п.2, ч.1, ст.6, ч.3, ст.4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.)

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2024

3. Ширина эвакуационных выходов из коридоров 1 и 2 этажей на лестничную клетку (правое крыло) в свету менее нормативного 1,2 м (п. 2, ч.1, ст.6, ч. 3, ст.4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.16 СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.)

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2024

Указываются конкретные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлены в нарушении обязательных требований, стандартов, включаются документально оформленные обязательные требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требования документов, использование которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, датами принятия решений контрольного (надзорного) органа, выполняются юридическим исполнителем визита, срок устранения нарушения

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района Управления надзорной деятельностью и профилактической работой Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу. (Инспектор - государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору) Белошицкий Павел Сергеевич



(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, исполняющего надзорные функции (надзор), органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, органа государственного пожарного надзора, государственного пожарного надзора)

подпись

Белошицкий Павел Сергеевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района Управления надзорной деятельностью и профилактической работой Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу. (Инспектор - государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 883845167576, e-mail: beloshickiyps@42.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, исполняющего надзорные функции (надзор), органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, органа государственного пожарного надзора, государственного пожарного надзора)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении инспекционного визита: *Пашаев 14.04.2023*

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, исполняющего надзорные функции, (полномоченного представителя)

«16» часов «30» минут «14» 04 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

